

Chorzów, dnia 24.03.2006r.

MK-0231/ 53 /MZ/ 2006

**DECYZJA NR 53/MZ/2006**

Na podstawie art.26 ust.1,art.27 ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. Nr 88 poz.400 z późn. zm / oraz art.104 i 107 pkt 1 i 3 KPA, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 13.03.2006r. przeprowadzonych przez st. kpt. mgr inż. Ryszarda Koszowskiego w Teatrze Rozrywki przy ul. Konopnickiej 1 w Chorzowie zobowiązuje się Teatr Rozrywki do wykonania w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

**1. Zaprzestać wykorzystywania drogi ewakuacyjnej z widowni jako miejsca oczekiwania publiczności na wejście na widownię.**

**Podstawa prawna:**

§ 4 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

**Termin wykonania: 31.12.2006r.**

**2. Przeprowadzić przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowej przeciwpożarowej co potwierdzić pozytywnym protokołem z badania ciśnienia i wydajności.**

**Podstawa prawna:**

§ 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

**Termin wykonania: 30.06.2006r.**

**3. Poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z PN dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych, węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych w obiekcie, a w przypadku nie spełnienia wymogów wymienić je na nowe.**

**Podstawa prawna:**

§ 3 ust.4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. ( Dz. U. Nr 121, poz 1138 z późn. zm.).

**Termin wykonania: 31.12.2006 r.**

**4. Przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji i nie później niż na tydzień przed przeprowadzeniem działań powiadomić Komendanta Miejskiego PSP w Chorzowie o terminie przeprowadzania działań.**

**Podstawa prawna:**

§ 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

TR 764 / 06  
21 03 06

**Termin wykonania: 30.06.2006r.**

**5. Opracować dla obiektu teatru instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodną z wymaganiami aktualnych przepisów przeciwpożarowych.**

**Podstawa prawna:**

**§ 6 ust. 1 oraz § 43 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)**

**Termin wykonania: 30.06.2006r.**


Uzasadnienie: Stwierdzony podczas kontroli stan jest niezgodny z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi a w szczególności z cytowanymi powyżej paragrafami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie w terminie 14 dni od jej doręczenia.

RK/RK

**Otrzymują:**

1. Teatr Rozrywki  
przy ul. Konopnickiej 1  
w Chorzowie
2. a/a



**Komendant Miejski**  
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. inż. Edward Gąsowski