

Chorzów, dnia 24.03.2006 r.

MK – 0231/54/MZ / 2006

DECYZJA nr 54 / 2006

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie
z dnia 24.03.2006 r.

**w sprawie: nakazania usunięcia uchybień w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego powodujących uznanie użytkowanego budynku istniejącego za
zagrożający życiu ludzi.**

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity w Dz. U. nr 147, poz. 1230 z roku 2002 z późn. zm.), § 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) w związku z § 207 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 §1 i 3 Ustawy z dnia 14.06.1960 r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r), w związku ze stwierdzeniem, podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 13 - 15.03.2006 r. przez upoważnionego przedstawiciela Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, nieodpowiednich warunków ewakuacji powodujących zagrożenie życia ludzi i naruszających przepisy przeciwpożarowe w **Teatrze Rozrywki przy ul. Konopnickiej 1 w Chorzowie** nakazuję wykonanie w ustalonym terminie następujących obowiązków :

1. Zapewnić, aby długość dojścia ewakuacyjnego licząc od drzwi ewakuacyjnych lewych z widowni do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz obiektu, usytuowanego przy kasie była zgodna z długością wymaganą warunkami technicznymi.

Podstawa prawna :

§ 12 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) oraz § 256 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Termin wykonania :

31.12.2007 r.

2. Zapewnić, aby klatki schodowe ewakuacyjne w budynku administracyjno-biurowym były obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

TR 763/06
31 03 06 f

Podstawa prawna :

§ 12 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) oraz **§ 245** rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Termin wykonania :

31.12.2007 r.

Na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) nakazane obowiązki mogą być spełnione w sposób inny niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.

UZASADNIENIE

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Warunki te powinny być dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów. Powinny być także zastosowane wymagane przepisami techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego. Odpowiednie warunki ewakuacji określone zostały szczegółowo w przepisach techniczno – budowlanych.

Stosownie do zapisów § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego, w tym przypadku budynków tworzących starą część teatru za zagrażający życiu ludzi poprzez niezapełnienie przez występujące w nich warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi stwierdzone podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych następujące, występujące w nich nieprawidłowości:

- **długości dojścia ewakuacyjnego od wyjścia ewakuacyjnego lewego z widowni do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz usytuowanego przy kasie, większej o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych,**
- **nie obudowanie i nie zamknięcie drzwiami oraz nie zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynku administracyjno-magazynowym.**

Właściciel lub zarządca obiektu istniejącego, uznanego za zagrażający życiu ludzi powinien zastosować w nim rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity w Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z roku 2002 ze zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę zobowiązany jest w szczególności :

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych i instalacyjnych,
- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

Na podstawie Art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity w Dz. U. nr 147, poz. 1230 z roku 2002), od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do **Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach** za pośrednictwem **Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie** w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :

1. Teatr Rozrywki
przy ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Chorzowie
ul. Rynek 1
3. KM PSP w Chorzowie a/a.



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

St. Insp. (m.a.) Edward Gąsowski

RK/RK