

Chorzów, dnia 24.03.2006 r.

MZ-5590/ 8 /2006

Urząd Miasta Chorzów  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
ul. Rynek 1  
41-500 Chorzów

### Wystąpienie

Komenda Miejska PSP w Chorzowie podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 13-15.03.2006 r. w obiekcie Teatru Rozrywki w Chorzowie stwierdziła uchybienia nie spełniające wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.) polegające na tym, że:

W obiekcie Teatru Rozrywki przy ul. Konopnickiej 1 w Chorzowie:

- szerokość przejść komunikacyjnych na balkonach widowni wynosi odpowiednio 83 i 105 cm przy zalecanych warunkami technicznymi § 261 pkt 4 nie mniejszej niż 1,2 m,
- samoczynne urządzenie oddymiające nad sceną nie jest uruchamiane z pomocą systemu wykrywania dymu, § 233 ust. 2 warunków technicznych.

W związku z powyższym prosimy o rozpatrzenie sprawy, w miarę posiadanych kompetencji, w celu poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w opisanym powyżej obiekcie.

Otrzymują:

- adresat,
- Teatr Rozrywki  
przy ul. Konopnickiej 1  
w Chorzowie,
- a/a.

RK/RK

Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. m.ż. Ryszard Gąsowski

TR 725/06  
29 03 06